

Für Erzeugungsanlagen in:

Bergisch Gladbach, Burscheid, Leichlingen, Köln, Kürten, Lindlar, Odenthal

**Bestätigung des Anlagenbetreibers zur Inbetriebsetzung des Einspeisemanagements**  
**Rundsteuerempfänger bei Anlagen über 25 bis 100 kW**

Name des Betreibers der Erzeugungsanlage: \_\_\_\_\_

Ort der Erzeugungsanlage (bei Windparks Standort der Übergabestation)

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_ Straße: \_\_\_\_\_

Flur: \_\_\_\_\_ Flurstück: \_\_\_\_\_

 Zählnummer der Übergabemessung (Z<sub>H</sub>): \_\_\_\_\_

**Spezifikation des Rundsteuerempfänger:**

 Hersteller: Elster / LSM Typ: LCR600

Einzeladresse\*: \_\_\_\_\_ Eigentumsnummer\*\*: \_\_\_\_\_

 Einzelanlagensteuerung  Steuerung mehrerer Einzelanlagen, Anzahl: \_\_\_\_

**Erzeugungsanlage**
 Meine Erzeugungsanlage ist älterer Bauart und kann daher die vom Netzbetreiber vorgegebene Leistungsreduzierung auf 60 % und / oder 30 % nicht umsetzen (Nachweis erforderlich).

 Das 60 %-Steuersignal werde ich durch eine Leistungsreduzierung auf \_\_\_\_ % und  
 das 30 %-Steuersignal werde ich durch eine Leistungsreduzierung auf \_\_\_\_ %  
 der vereinbarten Anschlusswirkleistung P<sub>AV</sub> umsetzen.

Anmerkungen: \_\_\_\_\_

**Hiermit bestätige ich den ordnungsgemäßen Anschluss der technischen Einrichtung zur Wirkleistungs-Sollwertvorgabe an die Anlagensteuerung meiner Erzeugungsanlage. Ich bestätige außerdem, dass die vom Netzbetreiber über diese Einrichtung vorgegebenen Sollwerte bzw. Sollwertstufen zur funktionsgerechten Leistungsreduzierung meiner Erzeugungsanlage führen. Die Vorgaben gemäß § 9 EEG 2023 unter Berücksichtigung der Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers, sind umgesetzt.**

Die Inbetriebsetzung des Einspeisemanagement erfolgte am: \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 Ort, Datum

 \_\_\_\_\_  
 Anlagenbetreiber

 \_\_\_\_\_  
 Errichter  
 (Elektro-Installationsunternehmen)

\* Die Einzeladresse befindet sich auf dem Gerät und entspricht der Fabrikationsnummer (Fa.Nr.).

\*\* Die Eigentumsnummer befindet sich auf dem Gerät über bzw. neben dem Strichcode des Rundsteuerempfängers.

**Bestätigung des Anlagenbetreibers zur Inbetriebsetzung des Einspeisemanagements**  
**Rundsteuerempfänger bei Anlagen über 25 bis 100 kW**

Muster-Beispiel:



Zur Hilfestellung:

